
Staattinen koe 5 (hana suljettu)

(kohta 9.4), 25 ± 0.5 bar, 60 ± 5 s

Vaatimus: Ei rakenteellisia muodonmuutoksia kalusteessa, tihkuvuoto sallittua

| Koepaine [bar] | Aika [s] | Havainnot | Tulos |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|
| 24.9 | 60.0 | Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia | Hyväksytty |
| | | | |

Dynaaminen koe 2 (hana auki)

(kohta 9.5)

dynaaminen koepaine 4 ± 0.2 bar, 60 ± 5 s

Vaatimus: Ei pysyviä muodonmuutoksia

Hana auki

| Koepaine [bar] | Aika [s] | Havainnot | Tulos |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|
| 4.0 | 60.0 | Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia | Hyväksytty |
| | | | |

Dynaaminen koe 2.2 (APK auki)

(kohta 9.5)

dynaaminen koepaine 4 ± 0.2 bar, 60 ± 5 s

Vaatimus: Ei pysyviä muodonmuutoksia

Hana auki (APK)

| Koepaine [bar] | Aika [s] | Havainnot | Tulos |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|
| 4.0 | 60.0 | Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia | Hyväksytty |
| | | | |

Dynaaminen koe 2.3 (Sivusuihku auki)

(kohta 9.5)

dynaaminen koepaine 4 ± 0.2 bar, 60 ± 5 s

Vaatimus: Ei pysyviä muodonmuutoksia

Hana auki (APK)

| Koepaine [bar] | Aika [s] | Havainnot | Tulos |
|----------------|----------|--------------------------------|------------|
| 4.1 | 60.0 | Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia | Hyväksytty |
| | | | |